



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: info.gu@marchs.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,
тел. (8362) 690224, 690225, 690226, 693201, 693202 факс 643056,
E-mail: und@marchs.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ЗВЕНИГОВСКОГО И МОРКИНСКОГО РАЙОНОВ

425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ростовшикова, д. 17, E-mail: und.zven@marchs.ru
(наименование, адрес, телефоны территориального подразделения ВНД)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

«29» марта 2017 г.

г. Звенигово

(место составления)

Мною, заместителем главного государственного инспектора ОНД и ПР

Звениговского и Моркинского районов старшим лейтенантом внутренней службы

Охотниковым А.А.

(должность, Ф.И.О. должностного лица ВНД, вышестоящего подразделения)

в отношении Желонкиной Светланы Евгеньевны, являющейся(ейся) на

основании приказа №166 от 17.08.2015 года директором МОУ «Суслонтерская

СОШ» по адресу: пгт. Суслонтер, ул. Гвардейская, д. 8, Звениговского района,

РМЭ

(Ф.И.О. гражданина, паспортные данные, адрес места жительства, должность, Ф.И.О. должностного лица, индивидуального предпринимателя или юридического лица, ИНН, юридический адрес)

согласно статье 29.13 КоАП РФ вносится настоящее представление о принятии
мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению
административного(ых) правонарушения(й):

1. В спортивном зале школы отсутствует пожарная сигнализация (отсутствуют

извещатели), в нарушение п.2 ч.1 ст.6, ч.2 ст.54 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.9

таблицы А.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты,

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.

Нормы и правила проектирования" утв. Приказом МЧС России от

25.03.2009 N 175

2. Руководитель организации не обучен пожарно-техническому минимуму, в

нарушение п. 3 ПП в РФ утв. Постановлением Правительства Российской

Федерации №390 от 25.04.2012г.

3. Руководитель организации не обеспечил наличие на двери помещения

производственного назначения (помещения электропитовой) обозначение