

категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в нарушение п. 20 IIIП в РФ утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г.

4. Отсутствует соответствующий акт проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации (акт проверки сигнализации с дублированием сигналов на пульт подразделения пожарной охраны), в нарушение п. 61 IIIП в РФ утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г.

На основании изложенного руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений. Информацию о принятых мерах представить в: ОНД и ПР Звениговского и Моркинского районов по адресу: г. Звенигово, ул. Ростовшикова д. 17 в течение одного месяца со дня получения настоящего представления.

(наименование территориального органа УНД, адрес)

Нерпнятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Нерпредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет административную ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном действующим законодательством порядке.

Заместитель начальника ОНД и ПР
Звениговского и Моркинского муниципальных районов
УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Республике Марий Эл -
старший лейтенант внутренней службы
Охотников А.А.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение
или приказ о проведении проверки)

Копию представления получил

29.03.17

(дата, подпись, Ф.И.О.)
М.И.Михайлов

