

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
Муниципальное общеобразовательное
учреждение
«Суслонгская средняя общеобразовательная
школа»
Звениговский район, ул. Гвардейская, 8
ИНН 1203004382, ОГРН 1021200560039
КПП 120301001,
лич.сч. № 03083 А 05592
в Звениговском отделении УФК по РМЭ
Тел./факс (883645) 6-74-63
Электронная почта (e-mail)
susschool@mail.ru

РОССИЙ ФЕДЕРАЦИИ
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК
Муниципальный общеобразовательный
учреждений
«Суслонг кыдаш общеобразовательный
школа»
Звенигово район, Суслонг п., Гвардейский
урем, 8
ИНН 1203004382, ОГРН 1021200560039
КПП 120301001,
лич.сч. № 03083 А 05592
в Звенигово отделение УФК по РМЭ
Тел./факс (883645) 6-74-63
Электронная почта (e-mail)
susschool@mail.ru

04.04.2017 г. № 180

Заместителю начальника ОНД и ПР Звениговского
и Моркинского муниципальных районов старшему
лейтенанту внутренней службы А.А. Охотникову

уведомление.

В ответ на Ваше предписание №12/1-1-4 от 29.03.2017г. об устранении нарушений
требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара сообщая, что устранены следующие нарушения:

1. Проведена проверка работоспособности автоматических установок пожарной
сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации
(оформлен акт проверки сигнализации с дублированием сигналов на пульт подразделения
пожарной охраны).

2. Руководитель МОУ «Суслонгская СОШ» Желонкина С.Е. прошла обучение по
пожарно-техническому минимуму.

3. Двери помещения производственного назначения (помещение электропитовой)
обозначены знаком категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классом
зоны в соответствии с главами 5 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»

Предусмотрено оборудование спортивного зала школы пожарной сигнализацией в срок
до 01.08.2017года.

Директор МОУ «Суслонгская СОШ» Желонкина С.Е.

